



**Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas
CEIZTUR**

No. EXPEDIENTE
CIRCULAR NO. 3
No. DOCUMENTO
CEIZTUR-CCC-CP-2021-0004

01 de julio de 2021

Página 1 de 3

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

CIRCULAR No. 3

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Comparación de Precios: CEIZTUR-CCC-CP-2021-0004

El Comité de Compras y Contrataciones de **CEIZTUR** les informa que, hemos recibido las siguientes preguntas:

PREGUNTA NO. 1:

¿Las Ofertas se pueden presentar de manera digital en el portal transacción?

RESPUESTA NO. 1:

Si.

PREGUNTA NO. 2:

Planos o Indicaciones de los letreros a colocar en el proyecto.

RESPUESTA NO. 2:

Las especificaciones del letrero de obra se le entrega al Licitante ganador cuando se inicia la ejecución del proyecto.

PREGUNTA NO. 3:

¿A qué distancia está el material de mina para la base?

RESPUESTA NO. 3:

La mina a utilizar para la compra del material de base será la elegida por el Licitante.

PREGUNTA NO. 4:

¿Los acarreos de material de relleno, se van a incluir dentro de la partida y a que distancia está?

RESPUESTA NO. 4:

Los acarreos están incluidos dentro del análisis de costos del material de relleno. La distancia será la de la mina a utilizar por el Licitante.

PREGUNTA NO. 5:

¿Cuáles son los factores de esponjamientos a utilizar?

RESPUESTA NO. 5:

Los factores de esponjamiento dependen de las características del material de la mina a utilizar.

PREGUNTA NO. 6:

Partida 3.04 ¿Qué predomina para tomar en cuenta en esta partida?

RESPUESTA NO. 6:

Considerar esta partida para una tubería PVC de 3" de diámetro y 20 acometidas de 3/4" en toda la longitud de la vía a remozar, la cual se cubicaría según ejecución.

PREGUNTA NO. 7:

Partida 34.01 ¿Dimensiones de las sombrillas?

RESPUESTA NO. 7:

2.20 m x 2.20 m

PREGUNTA NO. 8:

Partida 34.02 ¿Dimensiones de la mesa de pino tratado?

RESPUESTA NO. 8:

1.60 m x 1.80 m

PREGUNTA NO. 9:

Partida 36.01 ¿Esquema de la caseta para vendedores?

RESPUESTA NO. 9:

Ver plano en PDF adjunto.

PREGUNTA NO. 10:

El 15% de liquidez del valor de la obra, cual es el objetivo de este requerimiento?

RESPUESTA NO. 10:

El objetivo de este requerimiento es asegurarnos que la empresa tenga activos líquidos de alta calidad y que cuenta con los recursos necesarios para asumir el compromiso.

PREGUNTA NO. 11:


¿En el pliego de condiciones habla sobre una inscripción física, es necesaria o solo con la constancia de visita es suficiente?

RESPUESTA NO. 11:


El formulario de registro completado en la visita no es la inscripción física requerida en los términos de referencia del proceso, **por lo que es necesario, de igual forma, formalizar la inscripción ante la Institución Contratante.**

Comité de Compras y Contrataciones






Planta Casetas Provisionales



Esquema piso para casetas



Esquema de techo para casetas

Materiales de construcción:

Piso en enlades de madera de 2 x4, y superficie en plywood de 3/4.


Paredes y puertas en plywood de 1/2 , con estructura de enlades de 2x4.

Las puertas y ventanas proyectadas deben tener cerradura y candado.

Meseta de apoyo en plywood de 1/2 , con estructura en enlades de 2x2

Techos en aluzinc natural calibre 26, estructura correas de madera de 2x3 a 1 m de separacion

Debe contemplarse una salida de luz y un tomacorriente para cada espacio.



Esquema seccion para casetas