No. EXPEDIENTE
CIRCULAR NO. 2
No. DOCUMENTO
CEIZTUR-CCC-CP-2021-0007

Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas

13 de julio de 2021

CEIZTUR

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. **2**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Comparación de Precios: CEIZTUR-CCC-CP-2021-0007

El Comité de Compras y Contrataciones de **CEIZTUR** les informa que hemos recibido las siguientes preguntas:

PREGUNTA NO. 1:
Solicitamos un detalle de: Piso en plywood de 3/4" con estructura en perfiles metálicos 2" x 4" (distribución de los perfiles, etc.)

RESPUESTA NO. 1:
Considerar piso en plywood de 3/4" apoyado en perfiles metálicos 2"x4"x1.6 mm espesor separados cada 60 cm colocados a lo largo de la dirección corta del área.

PREGUNTA NO. 2:
¿Se puede presentar la oferta por el portal?

RESPUESTA NO. 2:
Sí.

CEIZTUR
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo, D.N.

Comité de Compras y Contrataciones