



Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas

CEIZTUR

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

CIRCULAR No. 6

No. EXPEDIENTE

CIRCULAR NO. 6

No. DOCUMENTO

CEIZTUR-CCC-CP-2021-0008

23 de julio de 2021

Página 1 de 3

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**Comparación de Precios: CEIZTUR-CCC-CP-2021-0008**

El Comité de Compras y Contrataciones de **CEIZTUR** les informa que hemos recibido las preguntas siguiente:

PREGUNTA NO. 1:

EN LA FACHADA EL DETALLE DE LOS PERFILES DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, NO SE IDENTIFICA. ESPECIFICAR TIPO Y DIMENSIONES.

RESPUESTA NO. 1:

Considerar marco en pino tratado, reforzar con angulares y planchuelas las celosías de madera IP.

PREGUNTA NO. 2:

DETALLE Y DIMENSIONES DE LETREROS INFORMATIVOS EN:
LETRERO DE IDENTIFICACION (OBRA EN PROCESO)

- B1 BASURA, Y OFICINA
- B2 MODULO DE VENTAS (6 LETREROS)
- B3 MODULO DE VENTAS (4 LETREROS)
- B4 MODULO OFICINA Y BAR (2 LETREROS)
- B5 MODULO DE VENTA (4 LETRERO)
- B6 MODULO DE VENDE (3 LETRERO)
- B7 BAÑOS H Y M (3 LETRERO) B8 (2 letrero)

RESPUESTA NO. 2:

Letrero identificación de obra en proceso:
Estructura metálica: 1.22 x 1.22 m, imagen: 1.22 x 0.60 m
Letreros bloques B1 a B6: 0.60 x 0.60 m
Letreros bloque B7 (baños): 0.60 x 0.25 m
Letrero bloque B8: No existe bloque B8

PREGUNTA NO. 3:

ESPECIFICAR EL TIPO DE MADERA A UTILIZAR EN LA SILLA SALVAVIDAS.

RESPUESTA NO. 3:

Pino tratado americano

PREGUNTA NO. 4:

SUMINISTRO Y INST. DE BAÑOS EN PVC COLOR BLANCO ESTÁNDAR (5 UND), DETALLES DE LOS MISMOS.

RESPUESTA NO. 4:

Si se refiere a las divisiones de baños. Ver planos. Son divisiones estándar en PVC

PREGUNTA NO. 5:

QUE COLOR SERA UTILIZADO EN LOS TECHO DE ALUZIC PRE-PINTADO.

RESPUESTA NO. 5:

Considerar color rojo.

PREGUNTA NO. 6:

EL TOPE DEL BAR EN EXTERIOR, LA MESETA 1 X 12 QUE TIPO DE MADERA SE UTILIZARA

RESPUESTA NO. 6:

Pino tratado americano

PREGUNTA NO. 7:

EN LAS LUMINARIAS CON POSTE DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE NECESITAMOS LOS DETALLES.

RESPUESTA NO. 7:

Luminarias tipo baliza con poste de madera de 1.00 m de altura y sección de 6" x 6" ancladas en base de concreto con cajuela metálica y pernos. Lámparas adosadas al poste, resistentes al salitre

PREGUNTA NO. 8:

LA PARTIDA 27.03, ENUNCIA QUE EL MURO EN MADERA IP ES 1 X 4 A 15CM Y EN EL DETALLE DEL PLANO DICE 2X4. CONFIRMAR LA MEDIDA CORRECTA

RESPUESTA NO. 8:

Es 1"x4"

PREGUNTA NO. 9:

PUERTA INTERIOR DE LOS LOCALES, NO TIENE ESPECIFICACION.

RESPUESTA NO. 9:

Las puertas y ventanas serán en madera IP reforzadas con planchuelas metálicas fijadas con angulares con pintura epóxica.

PREGUNTA NO. 10:

LAS FACHADAS, LAS PUERTAS Y LOS PAÑOS FIJOS, QUE TIPO DE TORNILLOS SERAN UTILIZADOS, SUMINISTRAR DETALLE

RESPUESTA NO. 10:

Tornillos galvanizados

PREGUNTA NO. 11:

DETALLES ESPECIFICOS DE LAS FACHADAS, YA QUE EN LOS PLANOS SUMINISTRADOS NO SE PUEDE APRECIAR CON EXACTITUD

RESPUESTA NO. 11:

Recubrimientos en celosías de madera IP fijadas sobre refuerzo en estructura metálica.

PREGUNTA NO. 12:

LOS PAÑOS FIJOS DE LAS FACHADAS LLEVAN DOBLE MARCO O UN SOLO MARCO. Y CUAL ES LA REFERENCIA DEL MISMO.

RESPUESTA NO. 12:

Un solo marco en madera de pino americano.

PREGUNTA NO. 13:

LA FACHADA DEL B1 NO TIENE EN LA LISTA DE PARTIDAS VENTANAS (INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS COMO LOS DEMAS BLOQUES) Y EN LA SECCION TRANSVERSAL SE OBSERVA VENTANAS PROYECTADAS.

RESPUESTA NO. 13:

La partida 9.01 de fachada frontal del Bloque B! incluye las puertas y ventanas (proyectadas)

PREGUNTA NO. 14:

LOS MARCOS PARA CONFECCIONAR LAS PUERTAS Y VENTANAS, SERAN EN LA MISMA MODALIDAD, TANTO LOS FIJOS COMO LOS QUE SE PODRAN ABRIR Y CERRAR. ES DECIR EL MARCO FIJO MAS EL MARCO DE CONFECCION DEL ELEMENTO

RESPUESTA NO. 14:

Si

Comité de Compras y Contrataciones

